

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2014

475/2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renshushållning och naturnäringar (45/2000), 15 § 5 mom. och 21 § 6 mom. i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), av dessa lagrum 7 § 2 mom. i först nämnda lag sådan den lyder i lag 275/2004 som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som annars föreskrivs om planering och uppförande av byggnader och byggnadernas brandsäkerhet ska denna förordning tillämpas vid nybyggande, med nybyggande jämförbara utvidgningar eller omfattande renovering av får- och getstallar som beviljas stöd enligt lagen om finansiering av renshushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

- 1) *lamm* får som är yngre än ett år,
- 2) *tacka* får av honkön som lammat eller över ett år gammalt,
- 3) *bagge* ett över ett år gammalt får av hankön,
- 4) *killling* get som är yngre än sex månader,
- 5) *honget* get av honkön som lammat eller över ett år gammalt,

6) *bock* en över ett år gammal get av hankön,

7) *unget*, get som är äldre än sex månader men inte har lammat,

8) *fårstall* en byggnad där man håller får för produktion,

9) *getstall* en byggnad där man håller getter för produktion,

10) *djurstall* ett utrymme i ett får- eller getstall som inhyser får- och getboxar eller någon annan motsvarande vistelseplats inklusive foderbord och gödselgångar,

11) *lammkammare* en inhägnad vistelse- och utfodringsplats enbart för lamm,

12) *ensambox* en box för ett får eller en get,

13) *gruppbox* en box för flera får eller getter,

14) *lammingsbox för får* en plats där lamm föds och omvårdas av modern,

15) *lammingsbox för getter* en plats där killingar föds och omvårdas av modern,

16) *golv med fast underlag* ett tätt eller ett glest perforerat golv med dräneringsöppningar som upptar i genomsnitt högst 15 % av golvytan,

17) *spaltgolv och gallergolv* ett perforerat golv som släpper igenom urin och gödsel,

18) *utomhusfälla* en ingärdad rastgård där

får och getter kan röra sig fritt, dock inte större betesmarker med permanent växttäckning,

19) *inhägnad med ströbäddsgolv* en box eller ett ingärdat område med ströbäddsgolv,

20) förkortningen *ppm* en ämneskoncentration som miljondel.

3 §

Allmänna krav

Vid planering och byggande av får- och getstallar tillämpas de föreskrifter som ingår i Finlands byggbestämmelsesamling, de krav på hållning av får och getter som ingår i djurskyddslagstiftningen, de villkor för stöd som ingår i lagstiftningen om jordbruk och landsbygdsnärings- och miljöförvaltningens miljöskyddskrav.

På får- och getstallarnas brandsäkerhet tillämpas utöver i 1 mom. nämnda bestämmelser kraven i jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds.

Vid grundliga renoveringar som medför kostnader som är under 50 procent av kostnaderna för en lika stor nybyggnad, vid utvidgningar som är mindre än 50 procent av den färdiga byggnadens yta, och byggnaden är efter utvidgningen högst 1 000 kvadratmeter stor, är det möjligt att göra undantag med högst 10 procent från dimensioneringskraven i 4—8 § och 10 § samt i bilagan till denna förordning om inte annat följer av djur- och arbetarskyddsbestämmelserna eller andra bestämmelser.

4 §

Planering av djurstallets konstruktioner

Materialet i de invändiga konstruktionerna och anordningarna i djurstallet ska vara sådant att det inte riskerar djurens hälsa. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos djuren.

Golvunderlaget i en box eller i andra utrymmen där djuren hålls ska vara sådant att flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt eller absorberas väl i ströet.

5 §

Fårstallar

Får förutom baggar ska hållas i en grupp eller åtminstone parvis. På grund av specialvård eller sjukdom kan får emellertid hållas i en ensambox. En ensambox för ett får eller en bagge ska vara minst 1,5 kvadratmeter stor och till sin form sådan att djuret obehindrat kan vända sig runt.

Den fria höjden i ett nytt djurstall ska vara minst 2,7 meter. I ett fårstall som ska genomgå en grundlig renovering kan som inre höjd ändå godtas minst 2,2 meter. Dimensioneringskraven för en gruppbox för får finns i tabell 1 i bilagan.

Väggar eller staket i boxar och inhägnader kan vara fasta eller flyttbara grindar. Ytan för en inhägnad med ströbäddsgolv som är avsedd för tackor med lamm ska vara minst 2,0 kvadratmeter. Om lammkammare används ska ytan vara 0,2 kvadratmeter per lamm. Den tillgängliga ytan i en box eller i ett djurstall för får motsvarar den inre ytan i det utrymme där djuren kan röra sig fritt.

I ett fårstall ska det finnas en separat inhägnad för dräktiga tackor.

Lammingsboxar och inhägnader för lamm får inte ha spaltgolv utan golvet ska vara ett fast golv eller ett jordgolv så att strö kan användas.

6 §

Getstallar

Getter förutom bockar ska hållas i en grupp eller åtminstone parvis. På grund av specialvård eller sjukdom får getter emellertid hållas i en ensambox. Bockarna kan enligt behov hållas i ensamboxar. En ensambox för en get eller en bock ska vara minst 1,5 kvadratmeter stor och till sin form sådan att djuret obehindrat kan vända sig runt. Getter ska inte hållas uppbundna annat än för att mjölkas eller vårdas för sjukdom. Om klätterplan byggs får trapphöjden mellan planen vara högst 550 millimeter.

Den fria höjden i ett nytt djurstall ska vara minst 2,7 meter. I ett getstall som ska genomgå en grundlig renovering kan som inre

höjd ändå godtas minst 2,2 meter. Avståndet mellan det översta klätterplanet och innertaket ska vara minst 1 200 millimeter. Dimensioneringskraven för en gruppbox för getter ges i tabell 3 i bilagan.

Väggar eller staket i boxar och inhägnader kan vara fasta eller flyttbara grindar. Ytan för en inhägnad med ströbäddsgolv som är avsedd för hongetter med killingar ska vara minst 1,2 kvadratmeter.

Den tillgängliga ytan i en box eller i ett djurstall för getter motsvarar den inre ytan i det utrymme där djuren kan röra sig fritt. Vid byggande av ligg- och utfodringsplats ska såväl golvet bredd och längd vara minst 1 000 millimeter och ligga på en höjd på högst 550 millimeter över djurstallets egentliga golvnivå.

Lamningsboxar och inhägnader för killingar får inte ha spaltgolv utan golvet ska vara ett fast golv eller ett jordgolv så att strö kan användas.

7 §

Utfodrings- och dricksplatser

Platser eller anordningar för utfodring av får och getter ska vara fast monterade och sådana att de är inom räckhåll för alla djuren och inte utsätter dem fara för skador. Djuren ska alltid ha fri tillgång till rent och smält dricksvatten. Utfodrings- och dricksanordningarna ska byggas och placeras så att foder och vatten inte utsätts för förorening.

För varje påbörjad grupp av 30 får och för varje påbörjad grupp av 15 getter ska det finnas minst en dricksplats eller vattennippel. Dricksplatsen ska ha en kantredd på minst 120 millimeter per 30 får eller 15 getter.

Dimensioneringskraven för utfodringsanordningar finns i tabell 2 och 4 i bilagan.

8 §

Sjukutrymmen

Sjukutrymmet ska utgöra minst 5 procent av den yta som får och getter behöver allt som allt. För sjuka eller skadade får och getter ska finnas boxar med fast underlag som ska vara minst 1,5 kvadratmeter stora

per djur och till sin form sådana att fåret eller geten obehindrat kan vända sig runt. Djuren i sjukboxen måste kunna se de övriga djuren.

9 §

Utomhusfällor

Får och getter ska ha möjlighet till utomhusvistelse i en fälla eller ett betesområde. Om får och getter hålls i en utomhusfälla, ska den byggas så att djuren har möjlighet att få skydd under alla väderleksförhållanden. Botenarealen för en utomhusfälla för får och getter ska vara minst 3 kvadratmeter per tacka eller honget, dock så att minimiarealen är 25 kvadratmeter. Utomhusfällan bör kunna hållas torr med hjälp av diken.

Utomhusfällan ska ha ett stängsel av ett material som lämpar sig för får och getter. I getternas utomhusfälla ska beaktas getternas behov att klättra.

När man håller får och getter i en utomhusfälla ska djurens utfodring och tillgång till dricksvatten ske inomhus eller ordnas på någon annan täckt plats med tätt underlag.

10 §

Ventilation och djurstallsklimat

Vid planering av ventilation i djurstallar ska följande krav tas i beaktande:

1) ventilationen per får eller get ska beräknas enligt värdena i tabell 5 i bilagan,

2) skadliga gaser och föroreningar får inte annat än tillfälligt överstiga följande gränsvärden:

a) koldioxid 3 000 ppm,

b) ammoniak 10 ppm,

c) svavelväte 0,5 ppm,

d) organiskt damm 10 mg/m³,

3) luftens relativa fuktighet får inte vara över 80 procent när temperaturen i stallet är över 10°C.

Ventilationen i ett djurstall ska planeras så att den också fås att fungera i händelse av funktionsstörning i ventilationsanordningarna.

11 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

Genom denna förordning upphävs jord-

Helsingfors den 18 juni 2014

och skogsbruksministeriets förordning av den 26 juni 2013 om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (532/2013).

På ansökningar som har lämnats in innan denna förordning har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Jord- och skogsbruksminister *Jari Koskinen*

Planerare Kjell Brännäs



Tabell 1. Minimikrav på golvareal per djur i en gruppbox eller fälla i ett fårstall exklusive foderhäck

	Genomsnittlig vikt/ djur, kg	Ströbädd m ² /djur	Spaltgolv ¹⁾ , m ² /djur
Dräktig tacka, bagge	75	1,7	1,3
Dräktig tacka, bagge	55	1,3	1,1
Övriga får > 12 mån	75	1,4	1,0
Övriga får < 12 mån	55	1,0	0,8
Lamm, får < 12 mån	över 30	0,75	-
Lamm, får < 12 mån	15-30	0,5	-
Lamm < 4 mån	under 15	0,25	-
Lamningsbox	-	2,25 (1,5 m x 1,5 m)	-

¹⁾ Godtagbar spaltbredd är 14-20 mm och stavbredd 80-120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 2. Minimikrav för kantens längd i utfodringsanordning i ett fårstall per djur

	Regelbunden utfodring	Fri fodertillgång
Får och lamm som är äldre än 4 månader	350 mm vid rak foderhäck, 200 mm vid rund foderhäck, radie \geq 600 mm	170 mm vid rak foderhäck, 100 mm vid rund foderhäck, radie \geq 600 mm
Dräktig tacka, bagge	450 mm vid rak foderhäck, 225 mm vid cirkulär foderhäck, radie \geq 600 mm	225 mm vid rak foderhäck, 110 mm vid rund foderhäck, radie \geq 600 mm

Tabell 3. Inhägnad golvareal exkl. foderhäck i ett getstall, minimikrav per djur

	Vikt, kg	Ströbädd, m ² /djur	Spaltgolv ²⁾ , m ² /djur
Get, bock	över 50	1,2	1,0
Get	under 50	0,5	0,5
Ung get och killing > 6 mån	under 50	0,5	0,5
Killing < 6 mån	under 30	0,25	-
Lamningsbox	-	1,2 (1,0 m x 1,2 m)	-

²⁾ Godtagbar spaltbredd är 14-20 mm och stavbredd 80-120 mm. För betongspaltgolv godkänns måttavvikelserna i enlighet med standarden SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar).

Tabell 4. Minimikrav för utfodringsplatser per djur i ett getstall,

	Regelbunden utfodring, mm/djur	Fri fodertillgång, mm/djur
Dräktig honget	450	175
Dräktig honget med horn, bock	600	175
Get, äldre än 12 månader	400	175
Ungget	330	100
Killing	200	100

Tabell 5. Värme- och fuktavgivning hos får och getter samt behövliga ventilationsvolym per djur i ett djurstall när man planerar ventilationen:

	Vikt [kg]	Alstrad värme [W/djur]	Fuktavgiv- ning [g/h och djur]	Ventilation, minimi- mängd [m ³ /h och djur]	Ventilation, maximi- mängd [m ³ /h och djur]
Får	minst 60	150	80	15	100
- " -	under 60	50	20	10	80
Lamm	minst 30	20	10	10	70
- " -	under 30	10	10	5	40
Get	minst 50	150	80	15	80
- " -	under 50	50	20	10	40
Killing	högst 30	10	10	5	20